

**СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

ООО "Газпром трансгаз Югорск"

технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы
в границах балансовой принадлежности электрических сетей Сосьвинского ЛПУ МГ п. Хулимсунт,
Уральского ЛПУ МГ п. Приполярный Березовского района ХМАО-Югры

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

4 квартал 2016 год

(квартал, год)

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

№	Наименование аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства	Дата отключения	Дата введения в работу	Объем недопоставленной электрической энергии кВт·ч	Причина аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства	Мероприятия по устранению
<i>Отключений не было</i>						

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

№	Наименование ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность, кВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВА
1	2	3	4
технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы в границах балансовой принадлежности электрических сетей Уральского ЛПУ МГ п. Приполярный Березовского района ХМАО-Югры			
1	КТП №1 «База Заказчика» 2ТСЗ-250/6/0,4	2*250	240
2	ТП №2 "Вахтовый поселок" ТМ 100/6/0,4	100	2
3	КТП №3 "Школа» 2ТМФ 400/6/0,4	2*400	253
4	КТП №4 "4 мкр.» 2ТМЗ 630/6/0,4	2*630	397
5	ТП №5 «РРС-1» ТМ 100/6/0,4	100	45
6	ТП №6 "Общежитие" ТМ 250/6/0,4	250	80
7	ТП №7 "Водозабор" ТМ 400/6/0,4	400	197
8	ТП № 8 "Жил. поселок" ТМ 250/6/0,4	250	92
9	КТП № 9 "ФОК" 2 ТМГ 630/6/0,4	2*630	268
10	КТП № 10 "КНС головная" ТМГ 400/6/0,4	400	-
11	ТП № 11 "Пекарня" ТМФ 630/6/0,4	630	307

1	2	3	4
12	ТП №15 "Коттеджи" ТМГ 160/6/0,4	160	38
13	ТП №16 "Кислородная станция" ТМ 400/6/0,4	400	37,5
14	ТП №18 "Аэропорт" ТМ 100/10/0,4	100	55
15	ТП № 19 "РРС-2" ТМ 100/6/0,4	100	55
технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы в границах балансовой принадлежности электрических сетей Сосьвинского ЛПУ МГ п. Хулимсунт, Уральского ЛПУ МГ п. Приполярный Березовского района ХМАО-Югры			
1	ТП-11-1	630	100
2	ТП-14-1	250	112
3	ТП-14-2	630	152
4	ТП-15	2*630	280
5	ТП-16	2*630	315
6	ТП-17	400	85
7	ТП-18	400	186
8	ТП-9-1	2*250	195
9	ТП-10	400	204
10	ТП-11-2	400	186
11	ТП-12	160	65