

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для формирования тарифов в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы
по Соруумскому ЛПУТМГ ООО "Газпром трансгаз Югорск"**

Показатели	Ед.изм.	2018	2019	2020	2021	2022
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	15 015,31	15 709,73	16 437,71	17 200,90	18 001,01
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:						
- КПД энергетического оборудования	%	95	95	95	95	95
- Удельный расход условного топлива	кг.у.т. на 1 Гкал	154,32	154,32	154,32	154,32	154,32
- Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника	%	0	0	0	0	0
- Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал	кВтч/Гкал	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73
- Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии	м3/Гкал	-	-	-	-	-
- Технологические потери тепловой энергии в сети	%	-	-	-	-	-

Начальник управления



А.В. Лысов